



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н СИМЕОН ЦЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛБАЛАНС“ ЕООД
БУЛ. ”ХРИСТОФОР КОЛУМБ” № 43
РАЙОН ИСКЪР
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за: „Трасе на нова подземна кабелна линия 110 kV, система за съхранение на електрическа енергия с капацитет до 188 MWh, мощност до 60 MW и подстанция за съхранение на електроенергия, разположени в УПИ VII-443.17, землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“, с възложител: „ЕЛБАЛАНС“ ЕООД, гр. София.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕНОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горещитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-445/15.11.2024 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Трасе на нова подземна кабелна линия 110 kV, система за съхранение на електрическа енергия с капацитет до 188 MWh, мощност до 60 MW и подстанция за съхранение на електроенергия, разположени в УПИ VII-443.17, землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда изграждане на трасе на нова подземна кабелна линия 110 kV, система за съхранение на електрическа енергия с капацитет до 188 MWh, мощност до 60 MW и подстанция за съхранение на електроенергия.

ИП ще се реализира в поземлен имот с идент. 48043.443.17 (УПИ VII-443.17), с площ: 25029 кв.м., урбанизирана територия, с НТП: „за електроенергийното производство“, в землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Трасето на подземната кабелна линия се предвижда да бъде с дължина 1137 м и засяга поземлени имоти с идент. 48043.287.453 и 48043.282.630, в земл. на гр. Мизия. За трасето е изготвен ПУП-ПП и план схема на техническата инфраструктура, изработването на който е допуснат с Решение №131/24.10.2024г. на Общински съвет – Мизия.

Съоръжението за съхранение на електрическа енергия е с оградена площ от 12 620 кв.м. Номиналният инсталиран капацитет на системата за съхранение на електроенергия е 187,82 MWh, а номиналната инсталирана мощност е до 60 MW. Връзката с електроразпределителната мрежа ще се осъществи с повишаваща подстанция, която ще се изгради в същия имот.

Основните компоненти на системата за съхранение са:

- Батериен модул;
- Съоръжение за преобразуване на енергия;
- Трансформатор за собствени нужди;
- Трансформаторни станции Ср.Н/НН;
- Комуникационен модул.

Предвижда се изграждане на командна сграда на подстанцията, която ще представлява едноетажна постройка. Сградата ще се състои от помещение за комплектна разпределителна уредба КРУ 33 kV и командна зала.

По време на строителството на обекта се очаква генериране на минимално количество строителни отпадъци. Генерираните изкопни земни маси ще се депонират временно до изкопа за подстанция и трасето и ще се използват за обратен насип. При експлоатацията на обекта не се очаква генериране на отпадъци.

Реализацията на ИП не е свързана с формиране на отпадъчни води.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона, на 500 м, е BG0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/ 17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. в Държавен вестник, бр. 10 от 0202.2024г).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Трасе на нова подземна кабелна линия 110 kV, система за съхранение на електрическа енергия с капацитет до 188 MWh, мощност до 60 MW и подстанция за съхранение на електроенергия, разположени в УПИ VII-443.17,

землище гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“ преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,