



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО

Г-Н МЛАДЕН ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ГОЛДЪН ФРУТ“ ООД

УЛ. „СЕСТРИ ХАДЖИКРЪСТЕВИ“ №7, ВХ. Б, АП. 23

ГР. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Външна кабелна линия СрН и трансформаторен пост за п.и. 48043.290.19, кв. "Промислена зона", гр. Мизия, общ. Мизия, подобект „кабелна линия 20 kV“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦОЛОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-544/23.12.2024 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Външна кабелна линия СрН и трансформаторен пост за п.и. 48043.290.19, кв. "Промислена зона", гр. Мизия, общ. Мизия, подобект „кабелна линия 20 kV“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация и документация, предмет на настоящото ИП е изграждане на нова външна кабелна линия СрН и трансформаторен пост за ПИ с идентификатор 48043.290.19, представляващ урбанизирана територия с НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 16560 кв. м, по КККР гр. Мизия, общ. Мизия, където ще бъде изградена фотоволтаична инсталация.

За ИП: „Фотоволтаична инсталация с генераторна мощност 1500 kW/ 1650 kVA и инсталирана мощност 1503,36 kWp“, в поземлен имот с идент. 48043.290.19, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“ е издадено Решение №ВР-59-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Директора на РИОСВ-Враца, с характер на решението „да не се извършва“ оценка на въздействие върху околната среда.

Трасето ще бъде с дължина 535,43м и ще премине през поземлени имоти



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



48043.307.479 (Общинска публична собственост, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) и 48043.282.630 (Държавна частна собственост, вид територия Урбанизирана, НТП За целулозно-хартиената промишленост) по КККР на гр. Мизия, общ. Мизия. Присъединяването на кабелната линия ще се осъществи към въздушен електропровод „Подем“ 20 kV, а за полагането на кабелите се предвижда направата на изкоп с дълбочина около 0,80м.

БКТП ще бъде разположен на границата на п.и. 48043.290.19, изпълнен като монолитен бетонов блок, със следните размери: дължина – 400 см, широчина – 260 см, височина – 275 см, застроена площ 10,40 кв.м, височина над терена – 205 см, тегло на стоманобетонения корпус – 13,350 тона.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, указана от Община Мизия.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото, където е разположен пчелина **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.)*, както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/02.02.2024 г.) и BG0000614 „Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 322 от 02.05.2023 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2023 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Външна кабелна линия СрН и трансформаторен пост за п.и. 48043.290.19, кв. "Промислена зона", гр. Мизия, общ. Мизия, подобект „кабелна линия 20 kV“*“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е**

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,