



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ИМЕКС ТРЕЙД“ ООД
УЛ. „2-РИ ЮНИ“ № 72 А
ГР. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Трансформаторен пост 250kVA,20/0,4kV по стандарт на "ЕРМ ЗАПАД" ЕАД в УПИ XVI-115, местност "Екледжето", кабелна канална система, кабелни линии ЦрН и НН за ел. захранване на новообособените имоти в кв.45а, гр.Враца с подобект: Трансформаторен пост 250kVA,20/0,4kV в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца с възложител: Пламен Николаев Лазаров

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с постъпило уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), заведено в РИОСВ - Враца с вх. № ОВОС-ЕО-58/20.01.2025 г., на основание чл. 6 а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам за следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: Трансформаторен пост 250kVA,20/0,4kV по стандарт на "ЕРМ ЗАПАД" ЕАД в УПИ XVI-115, местност "Екледжето", кабелна канална система, кабелни линии ЦрН и НН за ел. захранване на новообособените имоти в кв.45а, гр. Враца с подобект: Трансформаторен пост 250kVA,20/0,4kV в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената документация инвестиционното предложение предвижда да се изпълни строеж, който се състои от подземни кабелни линии и комплектен трансформаторен пост, монтирани на открито в УПИ XVI-115, местност „Екледжето“, гр. Враца. Кабелната линия ще служи за пренос на електрическа енергия и ще работи с напрежение 20kV и честота 50 Hz. Кабелните линии НН ще служат за пренос на електрическа енергия и ще работят с напрежение 0,4kV и честота 50 Hz. Всички кабелни линии ще бъдат положени подземно в кабелна канална система в бетонов кожух, което не води до разпространение на огън на открито.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Трансформаторен пост-БКТП е бетонен комплектен трафопост БКТП, в който са обособени два отсека - разпределителната уредба СрН, табло ниско напрежение и трафокилия. РУСрН е изпълнена с комплектни разпределителни устройства 20kV, с мощностни разединители в среда от елегаз. Табло ниско напрежение е изработено от стоманена конструкция – скелет от ПЕЗ 40/20/2 мм и стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм. Линията от трансформаторите до главният прекъсвач в ТНН е оразмерена за трансформатори ТМ 250kVA 0.4/20kV и е изпълнена с проводник NYU 2x(4x185мм2). Силовият трансформатор ще е разположен в отделно трансформаторно помещение-килия, изолирано от другите помещения. Трансформаторът ще бъде 250 kVA, маслен, херметичен съдържащ съдържащ 264 кг трансформаторно масло. Връзката между КРУ и трафомашината се осъществява чрез кабел САХЕкТ 3x1x50 mm², присъединен от страна на трансформатора с кабелни глави. Под трафокилията е предвиден маслоприемник, оразмерен да поеме цялото количество масло.

От север имотът граничи асфалтирана улица с ширина 4,0m, а в зоната на имота се предвижда да се изгради асфалтов път за достъп до имотите с ширина 6,0m, който ще се използва и за противопожарни цели, като минималната изискуема ширина за противопожарни цели е с ширина минимум 3,5. Пътищата за противопожарни цели ще се проектират с настилка, оразмерена за автомобил с минимално натоварване 100 kN/ос за всякакви атмосферни условия.

От СРС нов до трафопоста кабелът ще бъде положен в земен изкоп 1.0/0,5 м.

Захранването на обекта с електрическа енергия ще се изпълни от въздушен електропровод ВЕ „Скакля“ 20kV и ВЕ „Вратица“ 20kV.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използват природни ресурси-ток и вода.

От дейността не се очакват емисии на вредни вещества.

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират строителни отпадъци, които ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, указана от Община Враца. По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената с него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близко разположените защитени зони са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата "Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни

предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Трансформаторен пост 250kVA,20/0,4kV по стандарт на "ЕРМ ЗАПАД" ЕАД в УПИ XVI-115, местност "Екледжето", кабелна канална система, кабелни линии ЦрН и НН за ел.захранване на новообособените имоти в кв.45а, гр.Враца с подобект: Трансформаторен пост 250kVA,20/0,4kV в гр. Враца“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,