



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-Н КИРИЛ ОГНЯНОВ ПАЛАВЕЕВ
Г-Н РОСЕН АНГЕЛОВ ДАСКАЛОВ
УПРАВИТЕЛИ НА „СОЛАРИКА ПАРК“ ООД
УЛ. „РИККАРДО ВАККАРИНИ“ №10Б
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изгражда не външно ел. захранване (с трасе преминаващо през п.и. 07702.135.14, п.и. 07702.411.13, п.и 07702.208.10, п.и. 07702.241.4) и трафопост (в п.и. 07702.135.17) за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 1000 KW (в п.и. 07702.135.17)“, в земл. на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЛАВЕЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-166/10.03.2025 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Изгражда не външно ел. захранване (с трасе преминаващо през п.и. 07702.135.14, п.и. 07702.411.13, п.и 07702.208.10, п.и. 07702.241.4) и трафопост (в п.и. 07702.135.17) за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 1000 KW (в п.и. 07702.135.17)“, в земл. на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За ИП „Инсталиране и експлоатация на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с инсталирана мощност 1000 Kw“ в поземлен имот с идентификатор № 07702.135.17 по кадастралната карта на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“ е издадено Решение №ВР-69-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на Директора на РИОСВ-Враца, с характер на решението да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда.

Съгласно представената с настоящото уведомление информация, ИП предвижда



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



изграждане на нов трафопост в ПИ с идентификатор 07702.135.17, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 21921 кв. м, по КККР на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина за присъединяване на фотоволтаичната инсталация към електроразпределителната мрежа. Присъединяването ще се осъществи с ново кабелно отклонение от съществуващ стоманорешетъчен стълб (в п.и. 07702.241.4 – ПОС, пасище) от ВЯ 20kV „Гарант“ тип ЪМ 20°951, от югоизточната страна на стълба/срещуположна на захранващите проводници на ВЛ 20kV „Гарант“ от п/ст 110/20kV „Бяла Слатина“.

Трасето на кабелната линия 20kV за външното ел.захранване на трафопоста ще засегне следните имоти - п.и. 07702.135.14 – ЧОС (селскостопански, горски, ведомствен път); п.и. 07702.411.13 – ДПС (селскостопански, горски, ведомствен път); п.и. 07702.208.10 – ЧОС (селскостопански, горски, ведомствен път) и п.и. 07702.241.4 – ПОС (пасище). Предвиденият за полагане, в изкоп със сечение 1.1/0.5 м, кабел СрН 20kV, тип САХЕк/вн/П 3x(1x185мм) ще е с обща дължина 1058м.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъци, отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда.

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.)*, както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*. Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/0.02.2024 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „*Изгражда не външно ел. захранване (с трасе*

преминаващо през п.и. 07702.135.14, п.и. 07702.411.13, п.и 07702.208.10, п.и. 07702.241.4) и трафопост (в п.и. 07702.135.17) за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 1000 KW (в п.и. 07702.135.17)“, в земл. на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,