



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

ДО
Г-ЖА ЕЛЕНА ВЕНКОВА КОСТАДИНОВА
УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАГЕУ“ ЕООД
УЛ. „ФИЛИП КУТЕВ“ №14 Б, ОФИС 4
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на повишаваща подстанция 33/110kV за присъединяване на система за съхранение на електрическа енергия, чрез батерии (ССЕБ) с номинална мощност 50MW и инсталиран капацитет 120,24MWh, разположена в ПИ 07702.501.12 по КККР на гр. Бяла Слатина, съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет 120,24 MWh и мощност 50 MW и присъединителна кабелна линия за високо напрежение - 110 kV, осъществяваща връзка между бъдеща повишаваща подстанция, намираща се в ПИ 07702.501.12 по плана на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца и подстанция в ПИ 07702.501.2 собственост на ”Електроенергиен системен оператор“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-88/30.01.2025 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на повишаваща подстанция 33/110kV за присъединяване на система за съхранение на електрическа енергия, чрез батерии (ССЕБ) с номинална мощност 50MW и инсталиран капацитет 120,24MWh, разположена в ПИ 07702.501.12 по КККР на гр. Бяла Слатина, съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет 120,24 MWh и мощност 50 MW и присъединителна кабелна линия за високо напрежение - 110 kV, осъществяваща връзка между бъдеща повишаваща подстанция, намираща се в ПИ 07702.501.12 по плана на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца и подстанция в ПИ 07702.501.2 собственост на ”Електроенергиен системен оператор“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, ИП предвижда в собствен на възложителя ПИ с идентификатор 07702.501.12, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 14224 кв. м, по КККР на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина да бъде изградена повишаваща подстанция 33/110kV. На територията на подстанцията няма да се извършва производство на електроенергия и/или други



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



производствени процеси, изискващи обслужващ или оперативен персонал, като същата ще се управлява дистанционно от оператор посредством SCADA система.

Съоръжението за съхранение на електроенергия чрез батерии (ССЕБ) ще бъде разположено в ПИ 07702.501.12, с оградена площ 12 465 кв.м. Системата за съхранение на енергия ще бъде с номинален инсталиран капацитет 120,24 MWh, номинална инсталирана мощност до 50 MW и ще включва 27 бр. съоръжения за съхранение на ел. енергия (батерии), 324 бр. съоръжения за преобразуване на енергия и 7 бр. трансформаторни станции.

Връзката между бъдещата повишаваща подстанция в ПИ 07702.501.12 и съществуващата в ПИ 07702.501.2 подстанция, собственост на електроенергиен системен оператор, ще се осъществи чрез подземна присъединителна кабелна линия за високо напрежение - 110 kV. Дължината на трасето се предвижда да бъде 1051 м и ще премине през следните имоти: ПИ 07702.501.3755, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица; ПИ 07702.501.3959, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт; ПИ 07702.501.4339, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За линии на релсов транспорт; ПИ 07702.501.1, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За машиностроителната и машинообработващата промишленост, по КККР на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина.

Изкопните работи ще бъдат извършени ръчно или машинно, а след полагането на кабела тревните площи и улици ще бъдат изцяло възстановени.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова инфраструктура – пътища и улици. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъци, отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. Очаква се генериране на изкопни земни маси, които ще се използват за обратен насип.

Мястото, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.)*, както и в обхвата на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.)*. Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 „Река Скът“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-49/17.01.2024 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/0.02.2024 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с

други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на повишаваща подстанция 33/110kV за присъединяване на система за съхранение на електрическа енергия, чрез батерии (ССЕБ) с номинална мощност 50MW и инсталиран капацитет 120,24MWh, разположена в ПИ 07702.501.12 по КККР на гр. Бяла Слатина, съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет 120,24 MWh и мощност 50 MW и присъединителна кабелна линия за високо напрежение - 110 kV, осъществяваща връзка между бъдеща повишаваща подстанция, намираща се в ПИ 07702.501.12 по плана на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца и подстанция в ПИ 07702.501.2 собственост на ”Електроенергиен системен оператор, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,