

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна на инвестиционно предложение

от „МЕГА ХОЛД 3“ ЕООД, ЕИК 207777982

гр. София, р-н Искър, Христофор Колумб, 43

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0889 03 03 39; 0895 50 27 28 , r.yovcheva@sunotec-group.com

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Искър, Христофор Колумб, 43

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Симеон Сашов Ценов

Лице за контакти: Ренета Йовчева – Силяновска

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Уведомявам Ви, че „МЕГА ХОЛД 3“ ЕООД предвижда промяна на инвестиционно предложение /ИП/:

„Трасе на нова подземна кабелна линия 110 kv за присъединяване на п.и. 12259.734.17, система за съхранение на електрическа енергия с капацитет 201.2 MWh и мощност 60.2 MW, и подстанция 33/110 kv за съхранение на електроенергия с местоположение п.и. 12259.734.75 по КKKP на гр. Враца, представляващ УПИ I-75, кв. 734, м-ст „Гладно поле“, землището на гр. Враца, община Враца, област Враца“.

С писмо изх. № ОВОС-ЕО-520-/2/23.12.2024 г. на РИОСВ-Враца е съгласувано гореописаното ИП.

Поради промяна в обстоятелствата се налага следното изменение:

- ✓ Променя се броя, вида и фундирането на инсталираните батерийни контейнери – по одобрен проект са предвидени 40 броя батерийни контейнера с капацитет 5.01 MWh, в настоящия са предвидени 12 броя батерийни модули за съхранение на енергия MC10C-B5010-E-R2M01 с капацитет 5.01 MWh и 12 броя батерийни модули за съхранение на енергия MC12C-B6012-E -R2M01 с капацитет 6.012 MWh, като капацитета 201,2 MWh и мощността 60,2 MWh не се променят.
- ✓ Променя се броя, вида и фундирането на трансформаторните станции – по

одобрен проект са предвидени 10 броя инверторни станции с мощност 7.3 MW, в настоящия проект са предвидени 9 броя инверторни станции PCS-3Ms-WD3-V750, 7,30 MVA с мощност 7.3 MW.

- ✓ Променя се застроената площ на новото застрояване, като по одобрен проект е била ЗП=РЗП=1018,60 кв.м., по настоящия проект е ЗП=РЗП=1004,90 кв.м.
- ✓ Променя се местоположението и дължината на пътя, като по одобрен проект е бил 386 м, при промяна по време на строителство става 389 м.
- ✓ Променя се дължината и местоположението на кабели НН.
- ✓ Променя се вида и дължината на кабели Срн.
- ✓ Променя се местоположението, вида и дължината на изкопите.
- ✓ Променя се местоположението и дължината на заземителния проводник.
- ✓ Променя се местоположението на мълниеприемника.

За обект „Съоръжение за съхранение на електрическа енергия с капацитет 201,2 MWh и мощност 60 MW с местоположение ПИ 12259.734.75, по кадастралната карта на гр. Враца, УПИ I-75, кв. 734, местност „Гладно поле“, землище на гр. Враца е издадено **Разрешение за строеж № 64/12.05.2025 г.**

В останалата си част инвестиционното предложение, за което се е произнесъл компетентния орган с писмо изх. № ОВОС-ЕО-520-/2/23.12.2024 г. не се променя.

Настъпилата промяна на инвестиционното предложение не може да бъде отнесена самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, тъй като не е налице относима позиция в тях.

Приложение:

1. Копие на писмо с изх. № ОВОС-ЕО-520-/2/23.12.2024 г. на РИОСВ-Враца;
2. Копие на Разрешение за строеж № 64/12.05.2025 г.;
3. Скица и документ за собственост.

Дата: 06.06.2025г.....

Уведомител: С.....
(Симеон Ценов)