ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна на инвестиционно предложение

от **„СОЛАГЕУ“ ЕООД, ЕИК 207148150**
гр. София, район Подуяне, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0889 03 03 39; 0895 50 27 28 ,
r.yovcheva@sunotec-group.com
Адрес за кореспонденция: гр. София, район Подуяне, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Елена Венкова Костадинова
Лице за контакти: Ренета Йовчева – Силяновска

Относно: Реконструкция на съществуващо съоръжение за съхранение на електрическа енергия чрез батерии до общ инсталиран капацитет 206,492 MWh при запазване на изходящата мощност 50 MW в ПИ с идентификатор 07702.501.12 по КККР на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Уведомявам Ви, че **„СОЛАГЕУ“ ЕООД** предвижда промяна на инвестиционно предложение /ИП/:„Изграждане на повишаваща подстанция 33/110kV за присъединяване на система за съхранение на електрическа енергия, чрез батерии (ССЕБ) с номинална мощност 50MW и инсталиран капацитет 120,24MWh, разположена в ПИ 07702.501.12 по КККР на гр. Бяла Слатина, съоръжение за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници с капацитет 120,24 MWh и мощност 50 MW и присъединителна кабелна линия за високо напрежение - 110 kV, осъществяваща връзка между бъдеща повишаваща подстанция, намираща се в ПИ 07702.501.12 по плана на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца и подстанция в ПИ 07702.501.2 собственост на ”Електроенергиен системен оператор“.

С писмо изх. № ОВОС-ЕО-88-(1)/05.02.2025 г. на РИОСВ – Враца е съгласувано

гореописаното ИП.

С Разрешение за ползване № ДНСК26-РП-196/09.04.2026 г. на главен директор на главна дирекция „Строителен контрол“ е въведен в редовна експлоатация гореописания обект.

Настоящото ИП касае „Реконструкция на съществуващо съоръжение за съхранение на електрическа енергия чрез батерии до общ инсталиран капацитет 206,492 MWh при запазване на изходящата мощност 50 MW в ПИ с идентификатор 07702.501.12 по КККР на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца“

Предвидената промяна се отнася до разширение на съществуващото съоръжение за съхранение на електрическа енергия чрез батерии на „СОЛАГЕУ“ ЕООД, разположено в УПИ V-12, кв. 2 по плана на гр. Бяла Слатина, съответстващ на ПИ с идентификатор 07702.501.12 по КККР на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца. Съоръжението е изградено и въведено в експлоатация с издадено разрешение за ползване.

Реконструкцията предвижда към съществуващите 21 броя батерийни контейнера и 7 броя инверторни станции с трансформатор да бъдат добавени 16 броя батерийни контейнера тип ST5015UX, всеки с номинален капацитет 5,015 MWh, и 4 броя трафопоста тип МКТП. Допълнителното оборудване ще бъде разположено в границите на същия имот.

След реконструкцията общият инсталиран капацитет за съхранение на електрическа енергия ще достигне 206,492 MWh. Изходящата променливотокова мощност на съоръжението ще остане ограничена до 50 MW. Увеличаването на капацитета ще позволи съхраняване на по-голямо количество електрическа енергия и отдаването ѝ за по-продължителен период при запазване на изходящата мощност.

Предвидената промяна запазва предназначението на съоръжението за съхранение на електрическа енергия чрез батерии и местоположението на инвестиционното предложение.

При реализиране на предвидената реконструкция на съществуващия обект ще се запази оборудването, като към него се предвижда добавяне на нови компоненти за увеличаване на количеството електрическа енергия, което системата може да съхранява.

Промяната има за цел увеличаване на общия инсталиран капацитет за съхранение на електрическа енергия до 206,492 MWh.

Увеличаването на капацитета ще позволи съхраняването на по-голямо количество електрическа енергия и отдаването ѝ за по-продължителен период.

Максималната изходяща мощност към електроенергийната мрежа се запазва на 50 MW.

Предназначението на обекта остава съхранение на електрическа енергия чрез батерии.

Предвижда се към съществуващото съоръжение да бъдат добавени:

– 16 броя батерийни контейнера тип ST5015UX с номинален капацитет 5,015 MWh всеки;

– 4 броя трафопоста тип МКТП, модел MVS5140-LS;

– необходимите фундаменти и електрически връзки за интегриране на допълнителното оборудване към системата.

Допълнително инсталираният батериен капацитет е 80,240 MWh. След разширението общият брой на батерийните контейнери ще бъде 37, като съществуващите 7 броя инверторни станции с трансформатор ще бъдат запазени и ще бъдат добавени 4 броя трафопоста тип МКТП.

Новите батерийни контейнери представляват фабрично сглобени и предварително тествани изделия. Батерийните модули използват технология литиево-железен фосфат (LFP). Контейнерите са със степен на защита IP55 и са предназначени за монтаж върху предварително изпълнени фундаменти.

Трафопостовете също представляват фабрично сглобени изделия, оборудвани с необходимите разпределителни уредби и трансформаторно оборудване съгласно проектната документация.

Работата на съществуващото и новото оборудване ще бъде организирана при ограничаване на общата изходяща променливотокова мощност на съоръжението до 50 MW.

Реконструкцията ще бъде реализирана изцяло в границите на същия ПИ с идентификатор 07702.501.12, в който е разположено действащото съоръжение. Не се предвижда разполагане на допълнителното оборудване извън този имот.

Площта на имота е 14 224 m^2. Допълнителните батерийни контейнери и трафопостове ще бъдат разположени съгласно приложения ситуационен план, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели.

Застроената площ на разширението се предвижда да бъде 296 m^2, като всеки от 16-те батерийни контейнера и 4-те трафопоста е със застроена площ 14,80 m^2. Общата застроена площ, включително съществуващото застрояване в имота, е 1 403,40 m^2.

Достъпът до площадката е от ул. „Индустриална“.

Реализирането на промяната включва подготовка на местата за монтаж,

изпълнение на необходимите фундаменти, доставка и монтаж на допълнителните батерийни контейнери и трафопостове, изпълнение на електрическите връзки и интегриране на оборудването към системите за управление и защита.

След монтажа ще бъдат извършени необходимите изпитвания и настройки за съвместна работа на съществуващото и допълнителното оборудване при запазена изходяща мощност 50 MW.

Батерийното оборудване е предвидено със системи за откриване и сигнализиране на пожар, включващи детектори за дим и температура, звукова и светлинна сигнализация и система за отвеждане на запалими газове.

С настоящата реконструкция се увеличават броят на батерийните контейнери, общият инсталиран капацитет за съхранение и застроената площ на оборудването в рамките на съществуващата площадка. По своя характер промяната представлява увеличаване на капацитета за съхранение на електрическа енергия чрез допълване на оборудването в съществуващата площадка. Запазват се предназначението на обекта и ограничената мощност от 50 MW. Основните дейности по реализацията включват подготовка на местата за монтаж, изпълнение на фундаменти, доставка и монтаж на оборудването и осъществяване на необходимите електрически връзки.

В останалата си част инвестиционното предложение, за което се е произнесъл компетентния орган с писмо изх. № ОВОС-ЕО-88-/1/05.02.2025 г. не се променя.

Настъпилата промяна на инвестиционното предложение не може да бъде отнесена самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, тъй като не е налице относима позиция в тях.

Моля да разгледате заявената промяна и приложената документация и да се произнесете относно необходимите процедури във връзка с предвидената реконструкция.

Приложения:

1. Копие от разрешението за ползване на съществуващото съоръжение.
2. Копие от писмо с изх. № ОВОС-ЕО-88-(1)/05.02.2025 г. на РИОСВ – Враца.
3. Копие от писмо с изх. № ОВОС-ЕО-88-(4)/18.06.2025 г. на РИОСВ – Враца относно предходното изменение на инвестиционното предложение.
4. Копие от разрешението за строеж на съществуващото съоръжение.
5. Скица на имота и документ за собственост.

Дата: 15.10.2026г. Уведомите

(подпис