



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-...-ПР /2016г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Нова въздушна кабелна линия 20 kV, ново метално табло – трансформатор /МТТ/ 1x100kVA/20/0.4/0.231kVA и външно ел.захранване на приемник на ел. енергия в УПИ XVIII-3428, 3429, 3536, 3537, (ул. "Латинка" №29) кв. 200, по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ул. „Ломска“, ул. „Ал. Стамболийски-А“, УПИ XVIII-3428, 3429, 3536, 3537, ул. "Латинка" №29, кв. 200, по плана на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София, ул. „Цариградско шосе“ №159, Булстат 130277958

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно ел. захранване на приемник на ел. енергия в УПИ XVIII – 3428, 3429, 3536, 3537, кв. 200 (с административен адрес: ул. „Латинка“ №29), гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, чрез изграждането на следните съоръжения:

- въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 20kV, която ще се изтегли на 6 бр. нови и 1 бр. подменен стоманобетонни стълбове с дължина Н = 9.5 м;
- монтаж на метално табло - трансформатор (МТТ) 1x100kVA/20/0.4kV;
- монтаж на монофазен електромер 5/60 А в табло НН на новия МТТ.

Трасето на новата ВКЛ 20kV с дължина 231 м. ще започва от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) тип НМГ 501+2, ще преминава в западна посока по южния

тротоар на ул. „Ломска“, продължава по източния тротоар на ул. „Ал. Стамболийск-А“ в южна посока, пресича същата улица близо до кръстовище с ул. „Латинка“, като достига до подменен стоманобетонен стълб 7, ситуиран на ъгъла на ул. „Ал. Стамболийски-А“ и ул. „Латинка“, на който ще се монтира новото метално табло - трансформатор.

За реализацията на ИП ще се използва съществуващата пътна инфраструктура и не се предвижда изграждане на временни пътища и подходи.

Генерираните строителни отпадъци и земни маси в резултат на реализирането на ИП ще се извозват на определените от общината за целта места. Предвижда се изготвяне на План за управление на отпадъците.

Дейността не е свързана с формиране на отпадъчни води.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т.3, б. „б“ на Приложение №2 на ЗООС – “промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели”, и съгласно нормативните разпоредби **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС). Съгласно чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона, на около 8 км е: BG0000508 “Река Скът”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), предвиденото инвестиционно предложение **подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта** с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящето решение.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в намиращата се в близост защитена зона.

Представени са становища от Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ-Враца) и община Бяла Слатина, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

МОТИВИ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна кабелна линия 20kV с дължина 231 м., която ще се изтегли на 6 бр. нови и 1 бр. подменен стоманобетонни стълбове, за външно ел. захранване на приемник на ел. енергия.
2. Генерираните в процеса на реализация на ИП строителни отпадъци и земни маси ще се извозват на определените от общината за целта места.

3. Дейността не е свързана с формиране на отпадъчни води.
4. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. Не се очаква риск от инциденти при спазване на предвидения „План за безопасност и здраве“.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в регулационните граници на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като трасето на ВКЛ 20kV ще преминава през общински пътища между съществуваща мрежа 20kV и захранвания имот.
2. Местото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие.
3. Не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитената зона и на значително отстояние от нея, поради което няма вероятност да окаже пряко или косвено увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в нея.
2. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение реализацията му няма вероятност да доведе до значително отрицателно въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите на видовете. Няма вероятност и от безпокойство на видовете, предмет на опазване в нея.
3. Изграждането на ел. захранването не е свързано с отделяне на шум, емисии и опасни отпадъци, които да доведат до отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализирането на инвестиционното предложение може да се определи като ограничен и локален.
2. Съгласно становище с изх. № КД-04-1241/18.05.2016г. на РЗИ-Враца, инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на изискванията в становището.
3. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
4. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното предложение община Бяла Слатина, а чрез нея и засегнатата общественост чрез публична обява.
2. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС.
3. С писмо изх. № 2600-302-1/18.05.2016г. община Бяла Слатина уведомява, че в законоустановения срок не са постъпвали мнения, възражения и/или предложения относно инвестиционното предложение.
4. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд Враца в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Дата: 20.....05.2016 г.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца

